



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» С.П.ГЕРМЕНЧИК
УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

361300 , с. п.Герменчик,ул.Школьная, 24

факс тел. 8(8835)77-4-59.

Заместителю начальника ОНДПР
По Урванскому району
УНДПР ГУ МЧС России по КБР
Подполковнику внутренней службы
А.В.Тимижеву
Зам.директора МКОУ СОШ
с.п.Герменчик
Кушховой М.Х

В ответ на Ваше предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 30.09.21года №2/3 сообщаяю:

1. План эвакуации людей при пожаре из здания приведен в соответствие ГОСТ п.5 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020г №1479,ГОСТ Р 12.2.143-2009.
2. Установлены новые огнетушители ,и ведется журнал периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
3. Все огнетушители имеют порядковые номера.

4. Вставлены замки (задвигные) на дверях эвакуационных выходов , обеспечивающий возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
5. Ответственный за пожарную безопасность прошел обучение .
6. Автоматическая пожарная сигнализация исправна.

Зам.директора

КушховаМ.Х

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464316

Владелец Кушхова Марита Хашировна

Действителен с 02.11.2023 по 01.11.2024